

BÉCSI TARTOMÁNY KORMÁNY HIVATAL
Építészeti termékek tanúsító hivatala
WIEN - ZERT

1110 Wien, Rinnböckstraße 15
Telefon: (+431)79514-39385, Telefax: (+431)79514-99-8039
E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at
ÁFR 0000191

EK-MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY
1139-CPD-0823/12
(1. átdolgozott kiadás)

Az Európai Közösség Tanácsának 1988. december 21-én kelt, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről 89/106/EGK számú irányelve (Építési Termék Irányelv), az Európai Közösségek Tanácsának 1993. július 22-én kelt 92/68 EGK irányelvvel módosítva, Bécs városában az építési termékekről és a bécsi vizsgáló, felügyelő, és tanúsító helyek akkreditálásáról szóló törvény (bécsi építési termék- és akkreditációs törvény – WBAG), 30/1996 bécsi tartományi törvénytár a jelenleg érvényes megfogalmazásban, alapján igazoljuk, hogy a:

tűzvédelmi csappantyú

terméket, melynek kereskedelmi megnevezése

„TBK EIS 90“ és „TBR EIS 90“
(Terméklista a mellékletben)

melyet az alábbi cég forgalmaz:

TROGES Gesellschaft für Trocknungs- und Wärmetechnik m.b.H.
Puchgasse 3, A-1220 Wien, Ausztria

és a

TROGES Air-Technik Kft.
Táncsics M. u. 18, H-9483 Sopronkövesd, Magyarország

gyártóüzemben állítanak elő,

a gyártó első típusvizsgálatnak vetette alá (kivéve a tűzzel szembeni viselkedés), üzemén belüli gyártásellenőrzésnek valamint az üzemből vett mintákat meghatározott vizsgálati terv alapján további vizsgálatoknak vetik alá, és hogy az alábbi akkreditált tanúsítóhely (azonosító szám: 1139)

Amt der Wiener Landesregierung - Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Ausztria

a termék lényeges tulajdonságainak (az égéssel szembeni viselkedés) első típusvizsgálatát, az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés első vizsgálatát elvégezte, és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, minősítését és tanúsítását folyamatosan végzi.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az

EN 15650:2010

ZA mellékletében foglalt, minden, a tanúsítvánnyal kapcsolatos, a megfelelőségre és a termék teljesítménybeli tulajdonságaira vonatkozó előírás betartása megtörtént, és hogy a termék minden ott előírt követelménynek megfelel.

Ezt a tanúsítványt első ízben 2012. szeptember 17-én állítottuk ki. Jelen első átdolgozás a 2012. szeptember 17-én kiadott első tanúsítvány 1139-CPD-0823/12 helyébe lép, és addig érvényes, amíg, a fent idézett, harmonizált európai normában foglalt meghatározások, az üzemén belüli gyártási feltételek vagy az üzemén belüli ellenőrzés nem változnak meg. A jelen tanúsítvány melléklettel együtt 2 oldalból áll

A tanúsító hely vezetője nevében:



Bécs, 2013. március 1.

Dipl.-Ing. M. Fehringner

BÉCSI TARTOMÁNYI KORMÁNY HIVATAL
Építészeti termékek tanúsító hivatala

WIEN - ZERT

1110 Wien, Rinnböckstraße 15
Telefon: (+43 1)79514-39385, Telefax: (+43 1)79514-99-8039
E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at
DVR 0000191

oldalszám: 2/2



MELLÉKLET AZ
EK MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYHOZ

1139-CPD-0823/12
(1. átdolgozott kiadás)

Ez a tanúsítvány a

TROGES Air-Technik Kft.

Táncsics M. u. 18, H-9483 Sopronkövesd, Magyarország

üzemben előállított tűzvédelmi csappantyú tűzzel szembeni viselkedését az alábbiak szerint foglalja magában:

Tűzvédelmi csappantyú	Tűzzel szembeni ellenállás az EN 1366-2:2000 szabvány szerint	Engedélyezett méretek
TBK EIS 90	EI 90 (v_e h_o $i \leftrightarrow o$) S	max. 1.000 mm szélességnél max. 800 mm magasság
TBR EIS 90	EI 90 (v_e h_o $i \leftrightarrow o$) S	max. átmérő: 710 mm

A tűzvédelmi csappantyúk „Belimo BLF” illetve „Belimo BF” mozgatómotorral vannak felszerelve vagy kézi kivitel esetén üvegpatron kioldóval. (Bertbiztosíték)