

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

1. Gyártó: **Ferro S.A.**
32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7. Lengyelország
2. Forgalmazó: **Novaservis Ferro Hungary Kft.**
1117 Budapest, Petzvál József u. 44.
3. Termékmegnevezés: **Herkules golyóscsapok**
4. Az építési termék besorolása: **28.14.12.0**
5. Az építési termék alkalmazási köre:
Vízellátó és központi fűtési rendszerekben max. 4 MPa nyomáson és max. 150 °C-on.
6. Műszaki előírás:
Műszaki Engedély: **AT-15-7431/2013**, kiadta a varsói Építési Kutatóintézet (www.itb.pl)
7. A nyilatkozott termék alapvető műszaki jellemzői:

Közeg	Max. üzemi hőmérséklet	Max. pillanatnyi hőmérséklet	Max. nyomás	Megjegyzések
Víz	140 °C	150 °C	4 MPa	A Műszaki Engedély a max. hőmérséklet és max. nyomás viszonyát adja meg
Sűrített levegő	20 °C - 40 °C	-	1 MPa	Sűrített levegő tisztasági osztály: 5-5-5 a PN-ISO 8573-1:1995 szerint
Oldat: 50% glikol + 50% víz	140 °C	150 °C	1 MPa	A termikus sokk és a hőmérsékleti rezisztencia teszteket etilén glikol és víz 50%-50%-os keverékével végezték

8. Tanúsító szervezet neve és tanúsítvány száma:
Nem alkalmazható

Az alábbiakban tanúsítjuk, hogy a 3. pontban felsorolt termékek megfelelnek az 6. és 7. pontban felsorolt szabványoknak és előírásoknak.

Jelen nyilatkozat az eredeti gyártói Nr. 1253 Megfelelőségi nyilatkozat alapján készült (2013.07.31).

Budapest, 2016 január 05.

dr. Csabai György
Novaservis Ferro Hungary Kft.
cégvezető