

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

1. Gyártó: Ferro S.A.
32-050 Skawina, ul Przemysłowa 7. (Lengyelország)
2. Forgalmazó: Novaservis Ferro Hungary Kft.
1117 Budapest, Petzvál József u. 44.
3. Termékmegnevezés: Bourdon-csőves termomanométer
Gyártói cikkszáma: TM63A, TM80R
4. Az építési termék besorolása: 26.51.51.0/26.51.52.0
5. Az építési termék alkalmazási köre:
Vízellátó és központi fűtési rendszerekben max. 0,6 MPa nyomáson.
6. Műszaki előírás:

A termékek megfelelnek a PN-EN 13140:2004 szabvány Bourdon-csőves hőmérőkre, valamint a PN-EN 837-1:200 szabvány Bourdon-csőves manométerekre vonatkozó pontjainak (méretek, metrológia, előírások és vizsgálatok)
7. A nyilatkozott termék alapvető műszaki jellemzői:
Max. üzemi hőmérséklet: 120°C
Max. üzemi nyomás: 0,6 MPa
8. Tanúsító szervezet neve és tanúsítvány száma:
Nem alkalmazható
9. A gyártási minőség állandóságát az alkalmazott ISO 9001:2008 Minőségbiztosítási Rendszer biztosítja (2011.10.03.).

Az alábbiakban tanúsítjuk, hogy a 3. pontban felsorolt termékek megfelelnek az 6. pontban felsorolt szabványoknak és előírásoknak.

Jelen nyilatkozat az eredeti gyártói Nr. 1491 Megfelelőségi nyilatkozat (2011.10.06.) alapján készült.

Budapest, 2016 február 16.

NOVASERVIS FERRO HUNGARY Kft.
1119 Budapest, Petzvál József utca 44.
Adószám: 24979188-2-43
HU24979188


dr. Csabai György

Novaservis Ferro Hungary Kft.
cégvezető