

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

H-4243 Téglás, Külterület 135/9. Irsz. Telefon: (+36 52) 582-700
Fax: (+36 52) 384-126 E-mail: hajdu@hajdurt.hu
Cégjegyzékszám: 09-10-000396, Hajdú-Bihari Bíróság mint cégbíróság
Bank: ERSTE Bank Nyrt. 11600006-00000000-16004230



H-TFT-227/2013

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

- 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:** Indirekt fűtésű forróvítartároló
- 2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:** IDE100F, IDE150F, IDE200F, IDE100S, IDE150S, IDE200S, IND100F, IND150F, IND200F, IND100S, IND150S, IND200S, ID25A, ID40A, ID50A
- 3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:**
Háztartási, kommunális, ipari használati meleg víz igény kielégítésére szolgál.
- 4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**
HAJDU Hajdúsági Ipari ZRT, H-4243 Téglás, Külterület 0135/9
- 5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:**
HAJDU Hajdúsági Ipari ZRT, H-4243 Téglás, Külterület 0135/9
- 6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**
1+
- 7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:** TÜV Rheinland InterCert Kft.
Zománcozott forróvítartárolók vizsgálatát végzett az EN 12897:2006 / 4.4.1 rendszerben és a következőt adta ki: 28218134 003 számú vizsgálati jegyzőkönyv
- 8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -**

9.A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Max. üzemi nyomás	0,6 MPa	EN 12897:2006
Ürtartalom	100-200l	
Korlátozási hőfok °C	100	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

HAJDU KISS István - Műszaki vezető
H-4243 Téglás, Irsz.: 0135/9
Cégjegyzékszám: 09-10-000396
Adószám: 13560281-2-09
Sziasz.: 11600006-00000000-16004230

Téglás, 2013-12-05

-24-

(aláírás)

