

Wir, die

### Oventrop GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Str. 1  
D-59939 Olsberg

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte mit  
den Anforderungen konform sind, die in der  
**Richtlinie 97/23/EG**  
festgelegt sind.

Produkt

### Schnellentlüfter PN10

| Art. – Nr. | G     | Max.<br>Betriebs-<br>druck $p_s$ | Betriebs-<br>temperatur-<br>Bereich $t_s$ | Fluidgruppe                                     | CE- Zeichen | Modul |
|------------|-------|----------------------------------|---|---|-------------|-------|
| 108 83 03  | G 3/8 | 10 bar<br>(PN 10)                | 0°C bis 110°C                             | Artikel 3<br>Absatz 1.3 a<br>Fluide d. Gruppe 2 | Nein *)     | —     |
| 108 83 04  | G 1/2 |                                  |   |   |             |       |
| 108 83 06  | G 3/4 |                                  |   |   |             |       |
| 108 84 04  | G 1/2 |                                  |   |   |             |       |
| 108 82 03  | G 3/8 |                                  |   |   |             |       |

\*) Diese Produkte fallen unter Artikel 3 Absatz 3 der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG und dürfen keine CE-Kennzeichnung erhalten.


Angewandte Normen und technische Spezifikation:

Überwachung QM-System:  
Überwachung während der Fertigung:

DQS  
Oventrop

Olsberg, den 18.03.2013

i. V.



Dr. Foitzik  
Technischer Leiter

i. V.



Dipl.-Ing. Löffler  
Projektleiter

We, **Oventrop GmbH & Co. KG**

Paul-Oventrop-Str. 1  
D-59939 Olsberg

hereby declare at sole responsibility that the following products  
to which this certificate refers, correspond to  
**EU-Directive 97/23/EC**

Product

**Automatic airvent PN10**

| Item no.  | G     | Max.<br>operating<br>pressure<br>$p_s$ | Operating<br>temperature<br>range $t_s$ | Group of fluids                                   | CE-marking | Module |
|-----------|-------|--|---|---|------------|--------|
| 108 83 03 | G 3/8 | 10 bar<br>(PN10)                       | 0°C up to 110°C                         | Article 3<br>paragraph 1.3 a<br>group of fluids 2 | No *)      | —      |
| 108 83 04 | G 1/2 |  |   |   |            |        |
| 108 83 06 | G 3/4 |  |   |   |            |        |
| 108 84 04 | G 1/2 |  |   |   |            |        |
| 108 82 03 | G 3/8 |  |   |   |            |        |

\*) Article 3 paragraph 3 of EU-Directive 97/23/EC applies to these products and they are not allowed to carry a CE-marking.

Used standards and technical specifications:

Monitoring quality management system:  
Surveillance during production:

DQS  
Oventrop

Olsberg, 18.03.2013

i. V.

  
Dr. Foitzik  
Technical director

i. V.

  
Dipl.-Ing. Löffler  
Project manager