

Wir, die

### Oventrop GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Str. 1  
D-59939 Olsberg

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte mit  
den Anforderungen konform sind, die in der

#### Richtlinie 97/23/EG

festgelegt sind.

Produkt

### Messblenden aus Grauguss mit 2 verlängerten Messventilen

Art. – Nr.	DN [mm]	PN [bar]	Temperatur- Bereich [°C]	Fluidgruppe	CE- Zeichen	Modul
106 07 71	65	25	-10 / +120	Artikel 3 Absatz 1.3 a Fluide d. Gruppe 2	Nein *)	—
106 07 72	80					
106 07 73	100	16				
106 07 74	125					
106 07 75	150					
106 07 76	200					
106 07 77	250					
106 07 78	300					

\*) Diese Messblenden fallen gemäß Artikel 1 Absatz 3.10 nicht in den Anwendungsbereich der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG und tragen kein CE-Kennzeichen.

Überwachung QM-System:

DQS

Olsberg, den 16.05.2013

i. V.



Dr. Foitzik  
Technischer Leiter

i. V.



Dipl.-Ing. Löffler  
Projektleiter

We, **Oventrop GmbH & Co. KG**

Paul-Oventrop-Str.1  
D-59939 Olsberg

hereby declare at sole responsibility that the following products  
to which this certificate refers, correspond to  
**EU-Directive 97/23/EC**

Product

**Cast iron metering station with  
2 extended pressure test points**

Item no.	DN [mm]	PN [bar]	Temperature range [°C]	Group of fluids	CE-marking	Module
106 07 71	65	25	-10 / +120	Article 3 paragraph 1.3 a group of fluids 2	No *)	—
106 07 72	80					
106 07 73	100					
106 07 74	125					
106 07 75	150					
106 07 76	200					
106 07 77	250					
106 07 78	300					


\*) According to article 1 paragraph 3.10, the application range of the EU directive 97/23/EC does not apply to the metering stations and they do not carry a CE-marking.

Monitoring quality management system:

DQS

Olsberg, 16.05.2013

i. V.



Dr. Foitzik  
Technical director

i. V.



Dipl.-Ing. Löffler  
Project manager