

Wir, die

F. W. Oventrop GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Str. 1
D-59939 Olsberg

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen:

Rohrleitungsanschluss nach DIN V 3838

Produkt

„Unibox“

Bezeichnung	Art.-Nr.	Max. Betriebsdruck p_s	Betriebstemperatur-Bereich t_s	CE- Zeichen
„Unibox E BV“	102 26 62	10 bar (PN 10)	2°C - 100°C	Nein
„Unibox E T“	102 26 32			
	102 26 42			
„Unibox T“	102 26 36			
	102 26 46			
„Unibox E plus“	102 26 33			
	102 26 43			
	102 26 73			
„Unibox E vario“	102 26 34			
	102 26 44			
„Unibox E RTL“	102 26 31			
	102 26 41			
„Unibox E BVC“	102 26 67			
„Unibox E TC“	102 26 66			
„Unibox plus“	102 26 37			
	102 26 47			
„Unibox vario“	102 26 38			
„Unibox RTL“	102 26 35			
	102 26 45			
	102 26 75			

Überwachung QS-System:


DQS 000211 QM

Überwachung während der Fertigung:

OVENTROP

Olsberg, den 26.03.2010

i.V.



Dr. Ing. Foitzik
Technischer Leiter

i.A.



Dipl.-Ing. Wilmes
Projektleiter

We, **F. W. Oventrop GmbH & Co. KG**

Paul-Oventrop-Str. 1
D-59939 Olsberg

Hereby declare at sole responsibility that the following products to which this declaration refers, correspond to the standards and technical specifications
pipework connection according to DIN V 3838

Product
“Unibox”

Name	Item no.	Max. working pressure ps	Working temperature range t _s	CE- Marking
„Unibox E BV“	102 26 62	10 bar (PN 10)	2°C - 100°C	No
„Unibox E T“	102 26 32			
	102 26 42			
„Unibox T“	102 26 36			
	102 26 46			
„Unibox E plus“	102 26 33			
	102 26 43			
	102 26 73			
„Unibox E vario“	102 26 34			
	102 26 44			
„Unibox E RTL“	102 26 31			
	102 26 41			
„Unibox E BVC“	102 26 67			
„Unibox E TC“	102 26 66			
„Unibox plus“	102 26 37			
	102 26 47			
„Unibox vario“	102 26 38			
„Unibox RTL“	102 26 35			
	102 26 45			
	102 26 75			

Monitoring quality management system:
Surveillance during production:

DQS 000211 QM
OVENTROP

Olsberg, 26.03.2010

i.V. 
Dr. Ing. Foitzik
Technical director

i.A. 
Dipl.-Ing. Wilmes
Project manager