

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6310BU0206

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Vertreiber <i>distributor</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Rückflussverhinderer EA, EB, EC, ED (6310)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rückflussverhinderer in Durchgangsform mit Prüföffnung, Typ EA
Modell <i>model</i>	Aquastrom R
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: 7391315-01 vom 29.05.2009 (LGW) KTW-Prüfung: KA 533A/04 vom 21.12.2004 (TZW) KTW-Prüfung: vom 05.08.2004 (TZW) KTW-Prüfung: 489A06_2 vom 20.11.2006 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-152860-07-SI vom 04.07.2007 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: M 141/04 vom 04.07.2007 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 13959 (01.01.2005) DVGW W 570-1 (01.04.2007) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.1999)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	29.05.2014 / 10-0488-WNU

16.11.2010 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATEch)
in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der
Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DATEch) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and
water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Aquastrom R	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
Aquastrom R	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
Aquastrom R	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
Aquastrom R	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
Aquastrom R	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
Aquastrom R	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OV 20/UW/EPDM/HT, NV 20/UW/EPDM/EPDM-CA/N BR-CA/GdS/HT, SYR-DN20, OF 20	NEOPERL GmbH


 The image shows a large, faint, diagonal watermark of the DVGW logo in the bottom right corner of the page. The logo consists of the letters 'DVGW' in a bold, sans-serif font, with a stylized graphic element above the 'V'.