

Wir, die

F. W. Oventrop GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Str. 1
D-59939 Olsberg

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte mit
den Anforderungen konform sind, die in der

Richtlinie 97/23/EG

festgelegt sind.

Produkt

„Optibal“ Kugelhähne

Art. – Nr.	DN [mm]	PN [bar]	Temperatur- Bereich [°C]	Fluidgruppe	CE-Zeichen	Modul
107 61 03	10	16	0 / +100	Artikel 3 Absatz 1.3 a Fluide d. Gruppe 2	Nein *)	—
107 61 04	15					
107 61 06	20					
107 61 08	25					
107 61 10	32					
107 63 03	10					
107 63 04	15					
107 63 06	20					
107 63 08	25					
107 63 10	32					
107 58 04	15					
107 58 06	20					
107 58 08	25					
107 58 10	32					

*) Diese Kugelhähne fallen unter Artikel 3 Absatz 3 der Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG und dürfen keine CE-Kennzeichnung erhalten.

Angewandte Normen und technische Spezifikation:

Überwachung QM-System:

DQS 000211 QM

Überwachung während der Fertigung:

OVENTROP

Olsberg, den 20.06.2007

i.V.


Dr. Ing. Foitzik
Technischer Leiter

i.A.


Dipl.-Ing. Tigges
Projektleiter

We, **F. W. Oventrop GmbH & Co. KG**

Paul-Oventrop-Str.1
D-59939 Olsberg

hereby declare at sole responsibility that the following products
to which this certificate refers, correspond to

EU-Directive 97/23/EC

Product

Ball valves "Optibal"

Item no.	DN [mm]	PN [bar]	Temperature range [°C]	Group of fluids	CE-marking	Module
107 61 03	10	16	0 / +100	Article 3 paragraph 1.3 a group of fluids 2	No *)	—
107 61 04	15					
107 61 06	20					
107 61 08	25					
107 61 10	32					
107 63 03	10					
107 63 04	15					
107 63 06	20					
107 63 08	25					
107 63 10	32					
107 58 04	15					
107 58 06	20					
107 58 08	25					
107 58 10	32					

*) Article 3 paragraph 3 of EU-Directive 97/23/EC applies to these ball valves and they are not allowed to carry a CE-marking.


Used standards and technical specifications:

Monitoring quality management system:
Surveillance during production:

DQS 000211 QM
OVENTROP

Olsberg, 20.06.2007

i.V. 
Dr. Ing. Foitzik
Technical director

i.A. 
Dipl.-Ing. Figgies
Project manager