



Flamco

FL20171005 sz.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék egyedi azonosító kódja:

- **Puffertartályok hűtő és fűtő rendszerekhez.** PN3, PN10, maximális megengedett nyomásviszonyok, 95 °C-os (368K), a hőcserélő spirálon 110 °C (383K)maximális hőmérsékletviszonyok közötti alkalmazáshoz. A tárolók lágyacél, az LS-Erozsdamentes acél (1.4521) anyagból készülnek, ami megfelel az ASTM/ISO:A18160/S235JRG2.és EN/ISO: P245N direktíváknak.

2. Típus,-tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

- **LS, LS/E, PS, PS-R és PS-K** típusú hűtési, illetve fűtési puffertárolók 50-3000liter méretben
- **Duo, Duo Solar, Duo FWP, HSE, HLS E, WPS E,** típusú spirálos tárolók 120-3000liter méretben

3. Az építési termék a gyártó által meghatározott rendeltetései az A-126/2014számú 2014.11.17.kelt. NMÉ alapján:

- A termékek épületek fűtési-, hűtési és klímarendszereiben alkalmazhatók a gyártó által megadott üzemi nyomás és hőmérséklet értékek mellett.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

- **FLAMCO b.v.**
Amersfoortseweg 9
3751 LJ Bunschoten, Hollandia

További gyártási helyek:

- **Flamco Stag GmbH.**
Berliner Chausse 29
39307 Genthin, Németország
- **Flamco I.M.Z. b.v.**
Nijverheidsweg 5
8131 TX Wijhe, Hollandia



Flamco

5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:
- 4-es módozat
6. Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-1113 Budapest Diószegi út 37 kiadta az A-126/2014 számú 2014.11.17.-én kelt. NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉST és az ELSŐ TÍPUSÚ VIZSGÁLATI Jegyzőkönyvet.
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Puffertartályok		
Úrtartalom	NPD*	A-126/2014 sz. NMÉ MSZ EN 12897:2007 6.2.2.
Melegvíz kapacitás	NPD*	A-126/2014 sz. NMÉ MSZ EN 12897:2006 A Melléklet 5.1.
Nyomásállóság	Teljesíti a MSZ EN 12897:2007 6.2.8. előírásait (PNx2; 600 s)	A-126/2014 sz. NMÉ MSZ EN 12897:2007 6.2.8.
Hőmérséklet szabályozhatóság	NPD*	A-126/2014 sz. NMÉ MSZ EN 12897:2006 A Melléklet
Hővesztesség	NPD*	A-126/2014 sz. NMÉ MSZ EN 12897:2006 B Melléklet
Felületkezelés	megszakítatlan bevonat	Szemrevételezés
Tartósság	NPD*	A-126/2014 sz MSZ EN 12897:2007 6.2.5.

*NPD – No Performance Determined - Nincs teljesítményérték meghatározva

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről meghatalmazott képviselő:

FLAMCO KFT
2040 Budaörs Gyár u. 2.
2058 Budaörs Pf.: 73
Adószám: 22632085-2-13
Cgysz.: 13-09-136479

Kötél István
Flamco Kft. Cégvezető

Budaörs 2017. október 4..