

Geberit Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 97.

Tárgy: Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Geberit típusú tűzvédelmi Csőmandzsetták Építőipari Műszaki Engedélyezésének eljárását megkezdjük.

A mandzsetták tűzállósági határértékének vizsgálatát 2008. április 18-án elvégeztük.

A vizsgálati eredmények alapján a Geberit típusú csőmandzsettákra, falakon és födémeken történő átvezetésnél


$$T_H = 1,5 \text{ óra (EI 90)}$$

tűzállósági határérték igazolható, PE és PVC anyagú, legfeljebb Ø210 mm méretű csövek esetén.

Az Építőipari Műszaki Engedély és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás kiadására előreláthatóan 2008 júniusában kerül sor.

Budapest, 2008. május 22.

ÉPÍTÉSÜGYI
MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KFT.



/: Kocsis László :/

mb. osztályvezető

Tűzvédelmi Tudományos Osztályt



Nyilvántartási szám: 503/0933

Az MSZT és az IQNET által az MSZ EN ISO 9001:2001 szerint tanúsított szervezet
A NAT által az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint - NAT-1-1110/2003 számon - akkreditált
vizsgálólaboratóriumokkal rendelkező szervezet
A 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete értelmében, a 4/1999. (II.24.) GM rendelet alapján -
043/2001 számon - kijelölt termékvizsgáló és tanúsító szervezet
A 16/1998. (IKK.8.) IKIM közlemény alapján építőipari műszaki engedély kidolgozására feljogosított
jóváhagyó szervezet

Telefon: 372-6100

Telefax: 386-8794

E-mail: info@emi.hu

Internet cím: <http://www.emi.hu>

MÁK:10023002-00286136-00000017

Adóig.szám:20783185-2-51