

**Geberit Műszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.**

**1117 Budapest, Budafoki út 97.**

**Ügyintéző: Kocsis László**

telefon:372-6558

[lkocsis@emi.hu](mailto:lkocsis@emi.hu)

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Alle László Úr!

Hivatkozással 2007. szeptember 7-i levelére, ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Geberit tűzgátló csőmandzsetták Építőipari Műszaki Engedélyezési és Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolási eljárása folyamatban van.

Az előzetes vizsgálati eredmények alapján a Geberit tűzgátló csőmandzsettákra a

$$T_h = 1,5 \text{ óra (EI 90)}$$

tűzállósági határérték igazolható.

Budapest, 2008. január 25.



Kocsis László /

ÉPÍTÉSÜGYI  
MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KHT.  
5.

a Tűzvédelmi Tudományos Osztály

mb. vezetője



Nyilvántartási szám: 503/0933

- Az MSZT és az IQNET által az MSZ EN ISO 9001:2001 szerint tanúsított szervezet
- A NAT által az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint - NAT-1-1110/2003 számon - akkreditált vizsgálólaboratóriumokkal rendelkező szervezet
- A 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete értelmében, a 4/1999. (II.24.) GM rendelet alapján - 043/2001 számon - kijelölt termékvizsgáló és -tanúsító szervezet
- A 16/1998. (IKK.8.) IKIM közlemény alapján építőipari műszaki engedély kidolgozására feljogosított jóváhagyó szervezet

Telefon: 372-6100

Telefax: 386-8794

E-mail: [info@emi.hu](mailto:info@emi.hu)

Internet cím: <http://www.emi.hu>

MÁK:10023002-00286136-00000017

Adóig.szám:20783185-2-51