

270-11/2001. számú

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Ezt a tanúsítványt a
SZIE Ybl Miklós Mű-
szaki Főiskolai Kar
Tűzvédelmi és Bizton-
ságtechnikai Intézete a
27/1997. (IV. 10.) BM
rendelet és a BM Tűz-
oltóság Országos Pa-
rancsnokságának ál-
lásfoglalása, illetve
egyetértése alapján
adta ki.

Megbízó: GEBERIT Műszaki Tanácsadó és
Kereskedelmi Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 97.

A tanúsítvány tárgya: Műanyag csövek falakon és
födémeken történő átvezetésé-
nek tűzzáró lezárására al-
kalmass „topfox” tűzvédelmi
zár

A tanúsítvány érvényessége: 5 év

A tanúsított termék fő jellemzői:

Gyártó: PYRO-FOX Brandschutzservice
GmbH (Németország)

Típus: topfox, tűzvédelmi zár

Megnevezés: tűzvédelmi zár, műanyagból ké-
szült, a jegyzőkönyvben szereplő
típusú és méretű csövek tűzzáró
lezárására

Jellemző: Tűzállósági határérték 90 perc, a
DIN 4102-11 szerint vizsgálva

A fenti terméket tűzvédelmi megfelelőség, valamint a vo-
natkozó szabvány előírásainak szempontjából megvizsgál-
tuk, és megfelelőnek minősítettük.

A gyártmány megfelelősége – változatlan műszaki kivitel
esetén – az érvényességi időn belül áll fenn.

B u d a p e s t, 2001. november 29.

.....
cégszerű aláírás
dr. Beda László

főiskolai docens, intézetigazgató

A tanúsítvány 3 eredeti példányban készült. Ez a 2. számú példány
A tanúsítvány megrendelő tulajdona. Más (reklám, hirdetés, stb.) célra felhasználni, harma-
dik személynek kiadni csak a megrendelő tudtával és írásbeli hozzájárulásával szabad! Csak
a maga egészében, teljes terjedelmében és változatlan formában másolható!

Melléklet: 270-11/2001 T. számú vizsgálati jegyzőkönyv (14 oldal)

Alle László úr

Geberit Kft.

TIG: 4890/2006

Budapest

Budafoki út 97.

1117


Tárgy: „Geberit Rohrschott 90” tűzgátló rendszer minősítése

A 2006. december 4-én kelt levelük és az egyidejűleg rendelkezésünkre bocsátott német laboratóriumokból származó vizsgálati jegyzőkönyvek és érvényes műszaki engedély alapján megkezdjük a tárgyi tűzvédelmi tömítő rendszer alkalmassági vizsgálatát.

A műszaki engedély kidolgozása jelenleg *folyamatban van*.

Budapest, 2006. december 19.




dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató



Nyilvántartási szám: 503/0933

- Az MSZT és az IQNET által az MSZ EN ISO 9001:2001 szerint tanúsított szervezet
- A NAT által az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szerint - NAT-1-1110/2003 számon - akkreditált vizsgálólaboratóriumokkal rendelkező szervezet
- A 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete értelmében, a 4/1999. (II.24.) GM rendelet alapján - 090/2005 számon - kijelölt, az Európai Bizottságnál bejelentett (Notified body number: 1415) termékvizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet
- Építőipari műszaki engedély és európai műszaki engedély kidolgozására feljogosított jóváhagyó szervezet

Telefon: 372-6100

Telefax: 386-8794

E-mail: info@emi.hu

Internet cím: <http://www.emi.hu>

MÁK:10023002-00286136-00000017

Adóig.szám:20783185-2-51