

# ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL

☒: 1097, Budapest, Gyáli út 2-6. Pf. 839. Bp. 1437

☎ 215 5324

Telefax: 215-3839

Iktatószám: **3855/98**

Kelt: Budapest, 1998 dec. 3.

Tárgy: MEPLA ivóvíz vezeték  
alkalmazása ivó-és használati  
melegvízellátásban

## HATÁROZAT

Közegészségügyi szempontból engedélyezem a svájci Geberit GmbH által gyártott fekete, belül áttetsző MEPLA PE-Xb/Al/PE-HD csövekből, fektete DVDF Solef 1010 0901 csőköti idomokból, valamint „70 EPDM 281” vagy „7 EP 1197” gumiból álló csőrendszer alkalmazását az ivó-és használati melegvíz-ellátás területén az alábbi feltételekkel:

1. Az engedély kizárólag a „Fodor József” Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete által vizsgálttal azonos minőségű termékekre vonatkozik.
2. Az ivóvíz hőmérséklete a 30 °C-t, a használati melegvizé a 60 °C-t nem haladhatja meg
3. A használati melegvíz-ellátás területén történő felhasználás esetén a csőrendszert 4x24 óráig vízzel fel kell tölteni, majd az áztatóvizet a csatornába engedni, azt főzésre, teakészítésre, stb. felhasználni nem szabad.

Egyidejűleg elrendelem a termék nyilvántartásba vételét az Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés Osztályán, valamint nyilvánosságra hozatalát.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az országos tisztifőorvosnak címzett, 2000 Ft. illetékbélyeggel ellátott és az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz (Budapest IX. Gyáli út 2-6. Pf. 64. 1966) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

## INDOKLÁS

A Geberit Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) kérelmére a „Fodor József” Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézetének 6566/98 számú szakvéleménye alapján megállapítottam, hogy a forgalmazni és felhasználni kívánt termék megfelel az ivóvízellátásban felhasznált anyagok és technológiák egészségügyi engedélyezéséről szóló 3/1971. (VII.17.) EüM számú rendelet előírásainak.


A határozatot az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény 12.§ b), valamint a 14. § (2) c) pontjában foglaltaknak megfelelően adtam ki.

Jelen engedély nem mentesít a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról szóló 143/1997. (IX.3.) Korm. rendelettel módosított 233/1996.(XII.26.) Korm. rendelet, valamint a végrehajtására kiadott 4/1997. (II. 21.) NM rendelet előírásai alól.

A kérelmező befizette az ötvenezer forint + 25 % ÁFA díjat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által végzett egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló az 50/1996 (XII.27.) NM rendelet és a módosításáról szóló 52/1997. (XII. 20.) NM rendelet értelmében.

### Erről értesül:

1. Geberit Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.)
2. „Fodor József” Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézetének Vízhigiénés Oszálya

  
dr. Szentgyörgyi Ildikó  
országos tisztiorvos

