

Honeywell  
Szabályozástechnikai Kft.  
H-1139 Budapest,  
Petneházy utca 2-4.  
Tel.: (06 1) 451 4300  
Fax: (06 1) 451 4343



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU és a 275/2013 (VII. 16) kormányrendelet előírásai szerint

Azonosító: **2018\_V2000/V2020-BB\_v1**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**V2000/V2020 sorozatú BB standard szelepbetéttel szerelt belső menetes Honeywell termosztatikus radiátorszelep**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**V2000/V2020.... sorozatú termékek BB standard szelepbetétes változata.** (a pontos típusszám a termék csomagolásán kerül feltüntetésre: PI.: V2000DBB15 vagy V2020DBB15)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**Fűtési hálózatok hőleadóinak szabályozása**

4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.  
1139 Budapest Petneházy u. 2-4.  
Telefon: +36 1 451 4300  
Fax: +36 1 451 4343  
Honlap: [www.honeywell.hu](http://www.honeywell.hu)

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**4 rendszer**

6. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre építőipari műszaki engedélyt adtak ki:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,  
(cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37.)  
Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett az 3 rendszerben és kiadta :

Építőipari Műszaki engedély: A-854/1990; UE: A-2247/2012;  
(Jelenleg a meghosszabbítás folyamatban, projekt szám: É3-M342N-11952-2017)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett és kiadta:  
Határozat: UE: A-2247/2012

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vonatkozó műszaki előírás
<b>mechanikai tulajdonságok</b>	<b>anyagminőség:</b> A DIN szabvány szerinti kivitelnél (V2000 sorozat) nikkelezett vörösontrvény szelepház, az NF szabvány szerinti kivitelnél (V2020 sorozat) sárgaréz szeleppetét, EPDM O-gyűrűkkel,kettős tömítés,rozsdamentes acélorsó és szelepszár, nikkelezett sárgaréz hollandi anya és végdarab  <b>üzemi hőmérséklet:</b> max. 130°C <b>üzemi nyomás:</b> max 10 bar <b>max. nyomásesés:</b> 2 bar  <b>kvs értékek:</b> DN10 – 0,62 DN15 – 0,62 DN20 – 0,62  <b>Előbeállíthatás:</b> nincs  <b>Termosztát csatlakozás:</b> M 30 x1,5 <b>üzemi nyomás:</b> max 10 bar <b>max. nyomáskülönbség:</b> 2 bar <b>szelepszár löket:</b> 2,5 mm <b>zárási méret:</b> 11,5 mm	ÉME: A-854/1990 (UE: A-2247/2012)
<b>Nyomás alatti szervízeltetőség</b>	-Üzemi nyomás allatti szeleppetét csere lehetőség speciális szerelőkészülékkel	

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott forgalmazó felelős.

Budapest, 2018. január 30.

  
**Honeywell Kft.**  
1139 Budapest, Petneházy u. 2-4.  
Adószám: 10775682-2-41  
Céltbank Zrt. (HUF)  
10800007-25527007  
7

Bognár Gábor

cégvezető