



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### Vörösréz forrasztható rendszerhez

**Termékek megnevezése:** BASE vörösréz forrasztható idomok: karmantyú, ív, könyök, szűkítő, T-idom, kupak, kerülő, félkerülő, hollander (félhollandi, könyök hollandi)

**A termékek forgalmazója:** Ferenczi Épületgépészeti Kft.

**Székhely:** 1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.

**Központi telephely:** 2143 Kistarcsa, Mester utca 5.

#### **A termékek rendeltetési célja, alkalmazási területe és azonosítója:**

A BASE vörösréz forrasztható idomok alkalmasak szabványos, vörösréz csövek összekapcsolására. Mérettartomány: 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm és 54 mm.

Használható fűtési-hűtési rendszerek szereléséhez.

**Márkajel:**



A termékek a következő üzemi nyomásértékekig használhatók (-10 és 110 °C ) tartományban:

Fűtési rendszer: Maximális:  
10 bar

**Szerelés:** A termék megfelelő használatához szereléskor a következő lépéseket kell betartani:

1. Forrasztás előtt mindig vegye szemügyre a csőnek és az idomnak az állapotát, a szennyeződések távolítsa el!
2. A forrasztható felületeket szabályszerűen készítse elő!
3. Használjon hozzá dörzsi kendőt, illetve csőtisztító kefé! Forrasztás típusának (kemény vagy lágy) megfelelő folyasztószert alkalmazzon!
4. Rézcsövek darabolása forrasztás előtt erre alkalmas görgős rézcsővágóval történjen
5. Vágás után a belső sorját az erre alkalmas sorjázóval távolítsa el!
6. Forrasztás után ellenőrizze a rendszer szivárgásmentességét

---

**Szabványok:** szereléskor és üzembe helyezéskor a következő szabványokat kell betartani:  
Fűtési rendszer: MSZ EN 14336:2004

---

**Tisztítás:** Fűtési rendszer: kivitelező által meghatározott időközönként a szűrők átmosása, szükség esetén átöblítése szükséges, adalék (pl. Sentinel X sorozat) hozzáadása segít a későbbiekben kialakuló szennyeződések megelőzésben

---

**Fertőtlenítés:** Az alkalmazott fertőtlenítőszer minőségének meg kell felelnie a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 316/2013.Korm. rendelet) és a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet követelményeinek. Ellenőrizni szükséges, hogy minden felhasznált fertőtlenítőszer rendelkezik-e a 316/2013. Korm. rendelet szerinti engedéllyel. A Magyarországon aktuálisan engedélyezett fertőtlenítőszer lista letölthető a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról.

