

Termékmegfelelőségi nyilatkozat

(építőipari termékekhez)

1. Termék azonosítása

BASE automata légtelenítő, 1/2", 110°C, 10 bar BA-19-H7063-12

BASE automata légtelenítő, 3/8", 110°C, 10 bar BA-19-H7063-38

2. Gyártó adatai

Cégnév: Ferenczi Épületgépészeti Kft.

Bejegyzett székhely: 1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.

Központ: 2143 Kistarcsa, Mester u. 5.

3. Rendeltetésszerű felhasználás

A BASE automata légtelenítőt a fűtési és hűtési rendszerek legmagasabb pontjain kell elhelyezni. Automatikusan eltávolítja a rendszerbe jutott levegőt és gázokat, ezzel megelőzve a korróziót, a zajos működést és a keringtetési zavarokat.

A fenti kazánházi termékek használhatók fűtési-hűtési rendszerek szereléséhez.

- 4. Megfelelőség és hivatkozott előírások** A gyártó ezúton kijelenti, hogy a fent megnevezett termék megfelel az alábbi műszaki előírásoknak, szabványoknak és/vagy nemzeti vagy nemzetközi követelményeknek:

Közös technikai adatok:

Test anyaga: HPb57-3 sárgaréz


O-gyűrűk anyaga: EPDM

Úszó anyaga: Poliamid

Zárókupak anyaga: Poliamid


Műszaki rajz:

BA-19-H7063-12



Alsó csatlakozó: 1/2"

BA-19-H7063-38



Alsó csatlakozó: 3/8"

5. Gyártói nyilatkozat

A gyártó teljes felelősséget vállal a termék fentiek szerinti megfelelőségéért. Jelen nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségével bocsátjuk ki.

Kelt: 2025.11.19.