

Termékmegfelelőségi nyilatkozat

(építőipari termékekhez)

1. Termék azonosítása

BASE kazánházi osztó-gyűjtő kettő DN25 - 6/4"-os csatlakozású fűtési körhöz, szigeteléssel BA-ZL-1186-11/2-4-00

BASE kazánházi osztó-gyűjtő három DN25 - 6/4"-os csatlakozású fűtési körhöz, szigeteléssel BA-ZL-1186-11/2-6-00

BASE kazánházi osztó-gyűjtő négy DN25 - 6/4"-os csatlakozású fűtési körhöz, szigeteléssel BA-ZL-1186-11/2-8-00

2. Gyártó adatai

Cégnév: Ferenczi Épületgépészeti Kft.

Bejegyzett székhely: 1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.

Központ: 2143 Kistarcsa, Mester u. 5.

3. Rendeltetésszerű felhasználás

A BASE kazánházi osztó-gyűjtő alkalmazásával a rendszer többszivattyús szekunder oldalán kis helyen, kompakt méretben tudjuk beépíteni a szivattyúkat.


Használható fűtési-hűtési rendszerek szereléséhez. Hűtési rendszer esetén erre alkalmas párazáró szigeteléssel kell ellátni a váltót.

- 4. Megfelelőség és hivatkozott előírások** A gyártó ezúton kijelenti, hogy a fent megnevezett termék megfelel az alábbi műszaki előírásoknak, szabványoknak és/vagy nemzeti vagy nemzetközi követelményeknek:

Méretek és adatok:

Kivitel: 2, 3 és 4 körös

Műszaki rajz:



Technikai adatok:

1. kétkamrás osztóttest
2. EPP szigetelés
3. 6/4-es csatlakozási pont (hollandis vagy külső menetes)
4. 6/4-es csatlakozási pont (hollandis vagy külső menetes)
5. 6/4-es csatlakozási pont (hollandis vagy külső menetes)
6. 6/4-es csatlakozási pont (hollandis vagy külső menetes)
7. rögzítő keret (külön megvásárolható)

5. Gyártói nyilatkozat

A gyártó teljes felelősséget vállal a termék fentiek szerinti megfelelőségéért. Jelen nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségével bocsátjuk ki.

Kelt: 2025.08.12.


FERENCZI
 ÉPÜLETGÉPÉSZET - CU GROUP
 Ferenczi
 Épületgépészet Kft.
 1043 Kistársaság,
 Mester utca 15.
 Adószám: 14802647-2-41
 Aláírás